



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2019/1774	הזמנה מספר:	2019/0163
תאריך אישור תעודה:	10/12/2019	תאריך הוצאת תעודה:	10/12/2019
תאריך הדיגום:	08/12/2019	שם הדוגם:	אבנר עמרני
תאריך קבלת דגימה:	08/12/2019	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	כפר שמריהו	ישוב:	כפר שמריהו
	מחוז תל אביב	לשכה:	תל אביב
מזמין בדיקה:	אבנר עמרני	פקס:	09-9556079
אגודת מים כפר שמריהו		כתובת:	רח החורש 36, מיקוד 46910
		טלפון:	052-2537001
		דוא"ל:	avneramrani@walla.co.il

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	מתקן הפקה רשת	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D		100 ml
סטרפטוקוק/אנטרוקוק ממוצא צואתי		9230		100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B		1 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 23rd 2017-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2019/0163	הזמנה מספר:	2019/1774	תעודת בדיקה מספר:
-----------	-------------	-----------	-------------------

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק ממוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000806	רשת NW00015609 רח. חבצלת פינת הקוצר		<1	-	-	-	0.2	0.22
2019/12/000807	רשת NW00016161 רח החורש		<1	-	-	-	0.18	0.25
2019/12/000808	רשת NW00016163 רח אורנים		<1	-	-	-	0.2	0.24
2019/12/000809	רשת NW00016164 בית העם ליון		<1	-	-	-	0.27	0.27
2019/12/000810	רשת NW00016165 מרכז מסחרי רח המעפילים		<1	-	-	-	0.3	0.27
2019/12/000811	רשת NW00016172 באר 4 כניסה למערכת		<1	-	-	-	0.33	0.2
2019/12/000812	מתקן הפקה NW00016173 באר 4 בשדות		<1	<1	<1	63	-	0.2
2019/12/000813	רשת NW00016174 באר 5 כניסה למערכת		<1	-	-	-	0.45	0.14
2019/12/000814	מתקן הפקה NW00016175 באר 5 בשדות		<1	<1	<1	39	-	0.14

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2019/1774	הזמנה מספר:	2019/0163
-------------------	-----------	-------------	-----------

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוק/א נטרוקוק מוצא צואתי CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2019/12/000815	רשת NW00016177 מגדל 2 רח הזורע		<1	-	-	-	0.3	0.3
2019/12/000816	רשת NW00016453 דרך השדות פינת קרן היסוד		<1	-	-	-	0.3	0.25
		שם בודק במעבדה	טלי צור	טלי צור	יסמין מנסור	יסמין מנסור		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** אינה דנילין  
**תפקיד:** עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017